

Приложение № 2  
к Методическим рекомендациям,  
утвержденным распоряжением Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта  
ГБДОУ детского сада № 72 Красносельского района СПб, ул. Маршала Захарова дом 22 корпус 4

<b>Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)</b> (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
<b>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 комбинированного вида Красносельского района Санкт - Петербурга</b>		
<b>ГБДОУ детский сад № 72 Красносельского района СПб</b>		<b>ОГРН1027804605113</b>
(полное и сокращенное наименование объекта)		
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование		ОКВЭД основной <b>80.10.1</b>
<b>Форма собственности</b>	<b>Собственность субъекта РФ</b>	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>	<b>Бюджетное учреждение</b>	ОКОПФ2 09 03
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	<b>Заведующий</b>	<b>У.В. Смирнова</b>
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	<b>Тел. 751-23-06</b>	<b>Факс 751-08-55</b>
<b>Е-mail объекта</b>	<b>det.sad72@mail.ru</b>	
<b>Юридический адрес объекта</b>	198332	Санкт – Петербург улица Маршала Захарова дом 22 корпус 4 литера А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес объекта</b>	198332	Санкт – Петербург улица Маршала Захарова дом 22 корпус 4 литера А
(индекс)	(почтовый адрес)	
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>		
ГБДОУ детский сад № 72 Красносельского района СПб оперативное управление		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>		
(индекс)		
(почтовый адрес)		
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	<b>Администрация Красносельского района Санкт - Петербурга</b>	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	198329	Санкт – Петербург улица
	(индекс)	(почтовый адрес)
Партизана Германа дом 3		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		<b>Глава администрации</b>
Красносельского района Черкашин В.Н.		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	(812) 576-14-00	(812) 576 – 14 – 04
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
1.	Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	3	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11		
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4		
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,50	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	да		п.5.2.11		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,30	0,27-0,33	п.5.2.15		
1.	Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	нет	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
2	<b>Входной узел</b> (п. 5.1.1.В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.	<b>Наружные лестницы</b>									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,50	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	да		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,30	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Пандусы: стационарные											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	нет	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	нет	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного пользования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15		
2. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	(%)	нет	Не более 10%			
2. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6			
2. Подъемники мобильные											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14		
2. Входные площадки											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3		
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;«К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3		
<b>2. Входные тамбуры</b>											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.		
<b>2. Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,07	Не более 0,014			
<b>2. Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет				
<b>2. Вестибюли общественных зданий</b>											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8		
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет			п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет				
<b>3 Пути движения внутри здания</b>											
<b>3. Коридоры, переходы в другие здания</b>											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1		
<b>3. Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п. 5.2.4		
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1		
3.	<b>Внутренние лестницы</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,85-0,92	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33			
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11		
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9		
3.	<b>Пандусы стационарные</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Высота одного подъема «К»	м	нет	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
					Уклон «К»	%	нет	Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	нет	1,5	п. 5.2.13		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	нет	1,5			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,87-0,92	п. 5.2.15		
					Ограждения с поручнями с двух сторон			0,7	п. 5.2.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					пандуса на высоте «К» (нижний поручень)					
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.14	
3. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны									
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 1:10, (10%)		
3. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
3. Подъемники мобильные										
	Название зоны									
					«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3. Лифты										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Ширина дверного проема «К»	м	нет	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
<b>4</b>	<b>Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ</b>									
4.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.1.3	
4.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны						нет			
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		нет			
					на одно рабочее место	кв.м	нет	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	нет	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	нет	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»		нет			
					около расчетно-кассового аппарата;	м	нет	Не менее 1,1	п.7.4.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					около прилавков для сервирования блюд;	м	нет	Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	нет	Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	нет	Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.7.4.3	
4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	нет	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
							нет			
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	нет	Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	нет	Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	нет	Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	нет	8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	нет	0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	нет		п.7.6.2		
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет				
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	нет	не менее 5 %	п. 7.1.11		
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	нет		п. 7.1.12		
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 7.1.12		
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 7.6.6, 7.7.3		
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6		
<b>5</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,	наличие	нет		п. 5.3.6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С», «Г», «У»					
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5. Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
5. Кабины душевые закрытые										
	Название зоны									
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	нет			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	нет		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
5.	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,48	п..5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	нет	Не менее 0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
<b>6</b>	<b>Автостоянки</b>									
6. Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	нет	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	нет	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: 8-911-117-33-24 телефон	Заместитель заведующего по образовательной работе	Легкова Елена Леонидовна	(подпись)	«29 » ноября 2016г.
Согласовано: 751-23-06 телефон	Заведующий Должность руководителя обследованного объекта	У.В. Смирнова	(подпись)	«29 » ноября 2016г.

